

山形エコタウン前明石住宅性能

2019/6/26 現在

号地	タイプ	外皮平均熱貫流率UA			基準一次エネルギー消費量			年間冷暖房消費電力料 (円/年)		
		HEAT20 G2	計算結果	判定	ZEH基準値	計算結果	判定	冷房電力料	暖房電力料	合計
NO.1	吹抜 (白)	基準値0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	52.62%	適合○	¥20,834	¥48,602	¥69,436
NO.2	吹抜 (黒)	0.34以下	0.32	適合○	20%以上削減	48.79%	適合○	¥20,294	¥51,352	¥71,646
NO.3	土間 (木+黒)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	48.52%	適合○	¥21,596	¥52,390	¥73,986
NO.4	土間 (木)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	51.26%	適合○	¥19,924	¥50,791	¥70,715
NO.5	土間・吹抜 (白)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	45.91%	適合○	¥23,117	¥51,803	¥74,920
NO.6	テラス (白)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	45.29%	適合○	¥22,176	¥51,792	¥73,968
NO.7	吹抜 (木+黒)	0.34以下	0.32	適合○	20%以上削減	51.19%	適合○	¥20,340	¥49,435	¥69,775
NO.8	土間 (白)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	48.55%	適合○	¥20,210	¥52,034	¥72,244
NO.9	テラス (白)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	48.27%	適合○	¥20,344	¥51,452	¥71,796
NO.10	吹抜 (黒)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	51.07%	適合○	¥20,925	¥49,502	¥70,427
NO.11	土間 (木+白)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	51.61%	適合○	¥21,661	¥50,256	¥71,917
NO.12	吹抜 (白)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	48.79%	適合○	¥21,304	¥51,576	¥72,880
NO.13	吹抜 (白)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	50.02%	適合○	¥23,616	¥65,286	¥88,902
NO.14	土間 (黒)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	51.29%	適合○	¥21,022	¥50,297	¥71,319
NO.15	テラス (木+白)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	45.43%	適合○	¥20,877	¥54,056	¥74,933
NO.16	吹抜 (木+黒)	0.34以下	0.32	適合○	20%以上削減	52.36%	適合○	¥19,695	¥48,430	¥68,125
NO.17	土間・吹抜 (白)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	46.53%	適合○	¥21,311	¥50,711	¥72,022
NO.18	土間 (黒)	0.34以下	0.33	適合○	20%以上削減	49.56%	適合○	¥19,811	¥50,870	¥70,681
NO.19	テラス (黒)	0.34以下	0.34	適合○	20%以上削減	49.75%	適合○	¥25,528	¥51,868	¥77,396
NO.20	空地									

条件

*観測所 山形地方気象台 標高150m

*消費電力料計算 家族数4人 (土間プラン3人) 基本料金等は含みません